




# CITTA' DI BENEVENTO

Settore TERRITORIO - AMBIENTE Servizio S.U.E. - Ufficio Vigilanza Edilizia / Agibilità  
Via del Pomerio - Pal. ex Impregilo Piazzale Iannelli C.A.P. 82100 -

tel. 0824.772.495/479 - fax 0824.772.474.468 urbanistica@pec.comunebn.it

Benevento, 15-01-2018

Prot. N° .....



Al Responsabile del Procedimento  
Arch. ORLACCHIO Rosalba  
Sede

Oggetto: Istanza di attuazione P.U.A. di iniziativa privata. Comparto edificatorio TU77C1 per la realizzazione di un fabbricato ad uso residenziale alla Via Aldo Moro incrocio Via MARIO Cirillo Foglio 50 p.lla 663 Ditta Stecam srl rappresentante legale. Sig. Campanile Stefano.

In riscontro alla vs prot. 68471/2017, istruttoria 370/2017 e prot. 94351/2017, lo scrivente, visti gli atti tecnici, visto il parere favorevole dell'Azienda Sanitaria locale espresso in data 28-12-2017 con prot. 167332 esprime parere favorevole all'intervento in questione.  
Rilevato che il progetto prevede la realizzazione di un piano interrato destinato a garage avente una superficie superiore a mq.300,00, e quindi soggetto a controllo di prevenzione incendi, trattandosi di attività di categoria A, il citato parere può essere richiesto prima dell'inizio attività con la presentazione della SCIA o presso il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco e al SUAP., così come previsto dal DPR 151/2011, come da allegato.  
Benevento li 15-01-2018



Il Responsabile del S.U.E.  
Geom. Corrado Giorgione